

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» г. Владимира

600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95
E-mail: info@vladvodokanal.ru,
vlad_vodokanal@bk.ru
р/с 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион»(ОАО) в городе Владимир,
г. Владимир
БИК 041708780
К/С 30101810100000000780
ИНН 3302001983 КПП 332801001

Главному инженеру проекта
ООО «Строительное управление 33»
С.А.Каменских

12.02.15 № 1406

На №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 60 от « 14 » 02 2015 г.
на реконструкцию сетей водоотведения.

1.Наименование объекта: Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700 мм по ул Большой Нижегородской от до Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382).

2.Основание для проектирования: Улучшение эксплуатации.

3.Вид строительства: Реконструкция сетей.

4.Район и место строительства: г. Владимир ул Большая Нижегородская

5.Состав и объемы выполняемых работ:

5.1. По водоотведению:

1. Для увеличения пропускной способности и в связи с длительным сроком эксплуатации с 1998 года реконструировать участок дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора с Д=700 мм на Д=1200 мм по ул Большой Нижегородской. Материал труб – полиэтилен напорный. Ориентировочная протяженность 480 п.м.

2. Точки подключения: камера на Промышленном коллекторе ул Мира с отм 100,61/98,87 и К-78 в районе Роддома на построенном участке дюкера Д=1200 мм с отм 105,26/103,71.

3. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.

6. Срок подключения 2015 г.

7.Срок действия технического задания: 2 года

Проектную документацию предоставить в 2-х экземплярах и согласовать в установленном порядке.

Исполнительную документацию сдать в ПТО МУП «Владимирводоканал».

Начальник ПТО



И.А.Калинин

Кокшарова Ф.Н.
6.02.15

