

Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
г. Владимира

600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95
E-mail: info@vladvodokanal.ru,
vlad_vodokanal@bk.ru
p/c 40702810100030000201
Филиал АКБ «Легион»(ОАО)в городе Владимир,
г. Владимир
БИК 041708780
К/С 30101810100000000780
ИНН 3302001983 КПП 332801001
31.03.15 № 3084

Главному инженеру проекта
ООО «Строительное управление 33»
С.А.Каменских

На №

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № 139 от « 31 » 03 2015 г.
сетей водоотведения.

- 1.Наименование объекта:** Проектирование Ново-Лыбедского дюкера – участок разгрузочной переемычки Промышленного дюкера.
- 2.Основание для проектирования:** Обеспечение нормальной эксплуатации дюкера.
- 3.Вид строительства:** Строительство сетей.
- 4.Район и место строительства:** г. Владимир ул 1-я Пионерская.
- 5.Состав и объемы выполняемых работ:**
 - 5.1. По водоотведению:**

Запроектировать напорную часть переемычки по ул 1-я Пионерская.

Точки подключения:

 - Промышленный дюкер Д=900 мм сталь по ул Почаевской с расходом 46015 м3/сутки. В точке врезки установить камеру с двумя шиберными задвижками марки АВК. Глубина залегания дюкера в месте подключения 3,5 метра до верха трубы. Схема шурфовки трубопровода прилагается. Камеру гашения расположить на месте колодца примыкания канализационной линии от кафе «Почайка» ул Северная.
 - Самотечная часть переемычки: от камеры гашения до КНС № 1 ул Северная с расходом 53545 м3/сутки. Схема прилагается. Сброс стоков осуществить в существующую самотечную линию к КНС № 1 Д=1200 мм сталь.
 - Материал труб полиэтилен, диаметры по расчету.

- 6. Срок подключения** 2015 г.
7.Срок действия технического задания: 2 года

Проектную документацию предоставить на согласование в 2-х экземплярах.
Исполнительную документацию сдать в ПТО МУП «Владимирводоканал».

Начальник ПТО

Кокшарова Ф.Н.
30.03.15



И.А.Калинин



02.04.15