

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
№ 11 от 24.02.16 г.

1. **Закупки проводит:** МУП «Владимирводоканал» г. Владимира

Место нахождения: г. Владимир, ул. Горького, д. 95

Почтовый адрес: 600026, г.Владимир, ул. Горького, д. 95

2. **Срок и место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений**

Заявки на участие по запросу предложений рассматривались Закупочной комиссией по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95, с 19 февраля по 24 февраля 2016 г.

3. **Состав Закупочной комиссии** определен Приказом генерального директора МУП «Владимирводоканал» № 496 от 10.10.2012 г.

4. **Предмет запроса предложений** – Заключение договора на поставку запорной арматуры для сточных вод

4.1. В состав Закупочной комиссии входит 5 человек, включая председателя комиссии.

Заседание по оценке предложений проводится в присутствии 5 членов комиссии.

Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.2 Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений, 7.

- Сведения о потенциальных участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки	Наименование потенциального участника	Местонахождение потенциального участника
1	АО Группа компаний «Русское снабжение»	г. Н. Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 8
2	ООО «Дегно»	г. Санкт-Петербург, пр-т Энтузиастов, д. 39, корп. 2, литер Б, помещение 2-Н
3	ООО «Поли-Групп»	г. Москва, ул. Рябиновая, д. 53
4	ООО «Сантех-Сервис-Поволжье»	г. Н. Новгород, ул. Кащенко, д. 4
5	ООО «Яфар Рус»	г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 11, корп. Б, оф. 210.
6	ООО «ПромАрт»	г. Пенза, ул. Суворова, д. 167/2
7	ООО «Вертикаль плюс»	г. Москва, Колодезный пер., д. 14, оф. 608

Заявка № 1 АО Группа компаний «Русское снабжение» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 9 от 03.02.2016 г., поскольку не отвечает требованиям п. 1.15.1 Документации о закупке к оформлению заявки, согласно которому в составе Заявки должен быть приложен оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально

заверенная копия такой выписки. В данном случае в составе заявки предоставлена копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная потенциальным участником. Кроме того, в составе заявки отсутствует Приложение № 2 к письму о подаче оферты «Техническое предложение». Справка, составленная в произвольной форме, объясняющая причину отсутствия требуемых документов, в соответствии с п. 1.15.4 Документации, не предоставлена.

Заявка № 2 ООО «Дегно» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 9 от 03.02.2016 г., поскольку заявка не отвечает по существу требованиям Документации о закупке. Так, конструкция задвижек, предлагаемых к приобретению (Техническое предложение потенциального участника - приложение № 2 к письму о подаче оферты от 08.02.2016 № 294, Технический паспорт), не соответствует требованиям Технического задания Документации о закупке.

Заявка № 4 ООО «Сантех-Сервис Поволжье» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 9 от 03.02.2016 г., поскольку заявка не отвечает по существу требованиям Документации о закупке: предлагаемые к поставке шиберно-ножевые задвижки не оснащены скребковым профилем для постоянной очистки щита с обеих сторон (Техническое предложение потенциального участника - приложение № 2 к письму о подаче оферты от 21.02.2016 № 15, Технический паспорт).

Заявка № 5 ООО «Яфар Рус» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 9 от 03.02.2016 г., поскольку заявка не отвечает по существу требованиям Документации о закупке: 1) предлагаемые к поставке шиберно-ножевые задвижки не оснащены скребковым профилем для постоянной очистки щита с обеих сторон; 2) вместо задвижки клиповой DN400PN10 с невыдвижным шпинделем и маховиком, предусмотренной пунктом 7 Спецификации, потенциальным участником предложена к приобретению задвижка фланцевая, кольцевая с невыдвижным шпинделем (Техническое предложение потенциального участника - приложение № 2 к письму о подаче оферты от 12.02.2016 № 16/055, Технический паспорт).

Заявка № 6 ООО «ПромАрт» не подлежит рассмотрению в соответствии с п. 1.19.2.4 Документации по открытому запросу предложений № 9 от 03.02.2016 г., поскольку заявка не отвечает по существу требованиям Документации о закупке: 1) предлагаемые к поставке шиберно-ножевые задвижки не оснащены скребковым профилем для постоянной очистки щита с обеих сторон; 2) вместо задвижки клиповой DN400PN10 с невыдвижным шпинделем и маховиком, предусмотренной пунктом 7 Спецификации, потенциальным участником предложена к приобретению задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем (Техническое предложение потенциального участника - приложение № 2 к письму о подаче оферты от 12.02.2016 № 456).

4.3. Рассмотрев представленные документы ООО «Поли-Групп», ООО «Вертикаль плюс» в соответствии с п. 1.15. документации по открытому запросу предложений, Закупочная комиссия приняла решение:

- Признать заявки ООО «Поли-Групп», ООО «Вертикаль плюс» соответствующими всем установленным требованиям в документации по открытому запросу предложений.
- Допустить к участию по открытому запросу предложений следующих участников: ООО «Поли-Групп», ООО «Вертикаль плюс».

## 5. Решение Закупочной комиссии по оценке и сопоставлению предложений.

5.1 Рассмотрев и оценив предложения участников открытого запроса предложений в соответствии с п. 1.19, закупочной комиссией было принято решение:

- Присвоить заявкам на участие в открытом запросе предложений следующие порядковые номера по степени предпочтительности:

№ п/п	Наименование участника	Рейтинг заявки	Порядковый номер (место)
1	ООО «Поли-Групп»	90	1
2	ООО «Вертикаль плюс»	77	2

- По вопросу заключения договора на поставку запорной арматуры для сточных вод члены закупочной комиссии проголосовали следующим образом:

Наименование участника	Сумкин П.Г.	Фалина А. А.	Малов Е. В.	Акентьева С. В.	Гусенков К. Ю.
ООО «Поли-Групп»	«за»	«за»	«за»	«за»	«за»
ООО «Вертикаль плюс»	«против»	«против»	«против»	«против»	«против»






Итого проголосовали:

За участника ООО «Поли-Групп» проголосовали «за» - 5, «против» - 0

За участника ООО «Вертикаль плюс» проголосовали «за» - 0, «против» - 5

5.2. Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на поставку запорной арматуры для сточных вод окончено 24.02.2016 г.

6. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии	Сумкин П.Г.	
Заместитель председателя закупочной комиссии	Фалина А. А.	
Член закупочной комиссии	Малов Е. В.	
Член закупочной комиссии	Акентьева С. В.	
Член закупочной комиссии	Гусенков К. Ю.	

Протокол вела:

секретарь Закупочной комиссии,

специалист тендерного отдела Медведкова О.А.

